



# MAPA

## DO CELÓW PROJEKTOWYCH

działek według lokalizacji położonych w mieście Grójec, ul. Królowej Bony  
gm. Grójec, pow. grójceński, województwo mazowieckie  
skala 1 : 500

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają  
wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa  
geodezyjnego.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń  
podziemnych, dla których było brak informacji  
branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w  
czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Kopia mapy jest zgodna  
z oryginałem 273.334.2043  
Treść mapy aktualna  
na 16.05.2011 rok

PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUG GEODEZYJNYCH  
"GEO" S.C.  
05-600 Grójec, ul. Lewicyńska 45  
tel. 501-547-139  
NIP 797-16-09-121

GEODETA UPRAWNIONY  
Marek Ignatowski  
Nr upraw. geom. 10209

**STAROSTWO POWIATOWE w GROJCU**  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Informatyzacji  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Grojcu, ul. Piłsudskiego 59  
W obszarze oznaczonym linią .....  
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.  
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu  
powiatowego w dniu .....  
i zewidencjonowano pod nr .....  
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.  
Projektowane obiekty budowlane wymagają pozwolenia  
na budowę podlegającego wytyczeniu i inwentaryzacji powyż-  
szej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac  
geodezyjnych.  
Zgodnie z art. 51a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17.04.2004 r.  
o geodezji, Kartografii, Katastru i Informatyzacji

Opis	Nazwa	Podpis	Data
Uprawniony	mgr inż. Marcin Aniszewski	[Podpis]	23.08.2011
Przebieg	NR-8386/126/78	[Podpis]	1.1.2001
Adres	Grojec, ul. Kobylińska i Królowej Bony		
Investor	Urząd Gminy i Miasta Grojec		
Rys	3		

## Oświetlenie uliczne

Projektowana linia kablowa (YAKY 4x25 + YAKY 4x25)  $\Sigma L=821\text{mb}(341\text{mb}+480\text{mb})$ , poza tym  
YAKY 4x25 L=14mb jako zasilanie oświetleniowego obwodu kler. E od słupa 47/RK-10, (rys.nr.1)  
oraz YAKY 4x16 L=33mb (rys.nr.2) jako spłinka, zasilanie ul. Królowej Jadwigi.  
Wszystkie oprawy SGG-102 100W; słupy dla ul. Kobylińskiej S-80P z wysięgnikiem L=2m,  
a dla ul. Królowej Bony S-60P bez wysięgnika. Przepisy nie opisane: DYK75 L=1,5m  
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZANIE W UKŁADZIE TN-C

## Nakładki Tematyczne

273.334.2034

273.334.2043  
1:500

MAPA ZASADNICZA  
Założona w roku 1997 przez  
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne  
Spółka z o.o. Grojec  
L.k.s.rob. 12-573  
04.1997 r.