



- O1 - Obwód ogrzewania grzejnikowego (nowa częśćaa Przedszkola)
O2 - Obwód zasilania centrali wentylacyjnych (nowa częśćaa Przedszkola)
O3 - Obwód ogrzewania grzejnikowego (stara częśćaa Przedszkola)
O4 - Obwód zasilania zasobnika c.w.u.



Lp	Nazwa	Producent	Iloscaa
1	Vitotrendi³-2KD-L w sk³ad którego wechodzi: Vitodens 200 105kW - 2szt. Zawór bezpieczeñstwa 4bary - 2szt. Zbiornicz ogranicznik temperatury - 1szt. Zbiornicz ogranicznik ciñnienia maksymalnego - 1szt. Zbiornicz ogranicznik ciñnienia poziomu wody - 1szt. Zbiornicz ogranicznik ciñnienia minimalnego - 1szt. Rozdzielacz zobwodowy MGV/80	Viesmann	1
2	Po³czenie k³owe dn80		
2a	Grupa pompowa V-ANK z pomp³ WILLO E25/1-5	Meibes 2	Meibes 2
3	Grupa pompowa FL-UK z pomp³ WILLO TOP E 50/1-10	Meibes 1	Meibes 1
4	Grupa pompowa FL-ANK z pomp³ WILLO TOP E 50/1-6	Meibes 1	Meibes 1
5	Grupa pompowa FL-UK z pomp³ WILLO TOP E 50/1-6	Meibes 1	Meibes 1
6	Zasobnik c.w.u. Vitocell-V 100 o poj.300l	Viesmann	1
7	Naczynie wzbiorcze NG150	Reflex	1
8	Zawór spusowy TA100 dn25	TA	1
9	Zawór odcinaj³cy WK4a dn25	Etar	1
10	Automatyczny odpowietrznik Spiritoop dn15	Spiritoech	1
11	Zawór odcinaj³cy WK4a dn32	Etar	2
12			
25	Zawór odcinaj³cy WK4a dn32	Etar	3
26	Zawór zawrotny WK³³ dn32	Etar	1
27	Zawór bezpieczeñstwa 2115 6bar 3/4"	Syr	1
28	Naczynie wzbiorcze DT5 60	Reflex	1
29	Zawór zawrotny ankie³, enilowy BA2760 dn32	Dantoss	1
30	Magneyzer Ml dn32	Infracorr	1
31	Filtr FFM dn32	Infracorr	1
32	Zawór odcinaj³cy WK4a dn32	Etar	1
33	Zawór odcinaj³cy WK³³ dn32	Etar	1
34	Zawór zawrotny WK³³ dn20	Etar	2
35	Pompa cyrkulacyjna Stratos-Z 25/1-8	Wilo	1
36	Filtr magnetyczny FFM-20	Infracorr	1

 AGRO-PROJEKTY S. C. 89-400 Sepólno Kraj. ul. Hallera 14 tel. /fax 052 388 15 37	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec	
Inwestor: Gmina i Miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 17 05-600 Grójec	Lokalizacja: Działka o nr ewid. 157 ul. Szkolna 1 m. Lesznowola
Nazwa rysunku SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ	Rys. nr. S18 Skala
Projektant instalacje sanitarne:	mgr inż. Mirosława Piłarska upr. nr 472/68 Data, podpis: 30.09.2011
Projektant sprawdzający instalacje sanitarne:	inż. Eugeniusz Schulz upr. inst. nr 1544/58 Data, podpis: 30.09.2011