

Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

CE 1

Właściwości budynku / części budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energię pierwotną	EP	109,6 [kWh/m²]
Powierzchnia ogrzewana	Af	1854,6 [m²]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym)	Ve	4770,0 [m³]
Pojemność cieplna	Cm	232865 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację	Hve	754,34 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody	QW,nd	98988,8 [kWh]

Bilans energetyczny

Miesiąc	Htr [W/K]	Qtr [kWh]	Qve [kWh]	QH,ht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol [kWh]	QH,gn [kWh]	QH,gn*ηH,g n	QH,nd [kWh]
Styczeń	936,4	10631,8	8597,8	19229,6	6347,3	3802,8	10150,1	9409,4	9820,2
Luty	936,4	9414,2	7613,7	17027,8	5733,1	4580,9	10313,9	9288,0	7739,8
Marzec	936,4	6730,5	5454,9	12185,4	6347,3	8839,4	15186,8	9688,5	2496,9
Kwiecień	936,4	5232,4	4247,0	9479,5	6142,6	12368,3	18510,9	8236,9	1242,6
Maj	936,4	1296,6	1077,3	2373,9	6347,3	16889,3	23236,6	2345,2	28,7
Czerwiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierpień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wrzesień	936,4	850,2	716,7	1566,9	6142,6	11027,9	17170,5	1558,1	8,8
Październik	936,4	4083,2	3322,2	7405,4	6347,3	6568,7	12916,0	6572,0	833,5
Listopad	936,4	7524,7	6093,6	13618,3	6142,6	3230,4	9373,0	8178,6	5439,7
Grudzień	936,4	9238,5	7475,3	16713,8	6347,3	2787,1	9134,5	8403,7	8310,2
Suma strat	-	55002,2	44598,6	99600,7	-	-	-	0,0	35920,5
Suma zysków	-	0,0	0,0	0,0	55897,4	70094,8	125992,2	63680,2	-