

Tab. 1 Tabela doboru kabli

Połączenia	Pinst	Kz	cosF	Pszcz	Qszcz	Sszcz	Wsp równ	Izab	Typ kabla	Długość		delta U	I dop kabla		Rkab	War 1		War 2	
										m	%		A	Idop		Izab	Izab	Idop	Izab
ZKP - RG	78,5	0,39	0,93	30,6	12,1	32,9	1	63	YKY 4x25	40	0,7	128	0,73	49,9	63,0	128,0	100,8	185,6	1,45
RG - T1	37,0	0,4	0,94	14,8	5,4	15,7	1	35	YKY 5x16	25	0,3	85	1,15	23,9	35,0	85,0	56,0	123,3	
RG - T2	37,0	0,4	0,94	14,8	5,4	15,7	1	35	YKY 5x16	50	0,6	85	1,15	23,9	35,0	85,0	56,0	123,3	
RG - T3	42,0	0,4	0,94	16,8	6,1	17,9	1	35	YKY 5x16	45	0,6	85	1,15	27,1	35,0	85,0	56,0	123,3	
RG - Tk	15,0	0,4	0,94	6,0	2,2	6,4	1	20	YKY 5x10	45	0,4	75	1,83	9,7	20,0	75,0	32,0	108,8	
RG - Tk	26,0	0,3	0,94	7,8	2,8	8,3	1	35	YKY 5x16	40	0,2	112	0,73	12,6	35,0	112,0	56,0	162,4	
Obwody oświet.	1,8	0,9	0,85	1,6	1,0	1,9	1	10	YDY 3x1,5	25	0,4	22	12,1	2,9	10,0	22,0	16,0	31,9	
Obwody gn.wtyk.	2,2	0,9	0,85	2,0	1,2	2,3	1	16	YDY 3x2,5	15	0,2	30	7,41	3,5	16,0	30,0	25,6	43,5	

- ZKP - ZŁACZE KABLOWO-POMIAROWE
- RG- ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
- T1 - TABLICA ELEKTRYCZNA OBSZAROWA
- T2 - TABLICA ELEKTRYCZNA OBSZAROWA
- T3 - TABLICA ELEKTRYCZNA OBSZAROWA
- Tk - TABLICA KOTŁOWNI
- Tkc - TABLICA KUCHNI