

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
3. Koordynację z branżą elektryczną przeprowadzić na budowie.
4. Podane rzędne są orientacyjne.
5. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
6. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały i urządzenia w zakresie Wykonawcy instalacji.
7. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji ogndrowowej wg projektu branży elektrycznej w zakresie Wykonawcy.
8. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zakresie Wykonawcy.
9. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego za pomocą kłap p.poż. firmy GRYFIT. Przejścia przewodów freonowych przez ściany wydzielenia pożarowego w masie ogniochronnej.

