


	Compact down, IP44 (siteco)	2x12cm DEL 26 W	42	Compact downlight, oprawa do wbudowania IP44
	Compact down, (siteco)	2x12cm DEL 26 W	17	Compact downlight, oprawa do wbudowania
	Monsun (siteco)	1x116 54 W	14	Monsun, oprawa nastropowa IP65
	Compact down, IP44 (siteco)	1x12cm DEL 26 W	17	Compact downlight, oprawa do wbudowania IP44
	Clean room lum. (siteco)	4x116 24 W	9	Clean room luminaires, oprawa do wbudowania do sufitu M600, IP54
	Siteco louvre lum. M (siteco)	2x116 54 W	8	Siteco louvre luminaire M, oprawa nastropowa, klasa ochrony ball proof
	Siteco louvre lum. XS (siteco)	1x116 28 W	19	Siteco louvre luminaire XS, oprawa systemowa do wbudowania
	Siteco louvre lum. M (siteco)	3x116 24 W	36	Siteco louvre luminaire M, oprawa do wbudowania do sufitu M600, IP65
	Siteco louvre lum. M (siteco)	4x116 24 W	6	Siteco louvre luminaire M, oprawa do wbudowania do sufitu M600, IP65
	Siteco louvre lum. M (siteco)	3x116 24 W	34	Siteco louvre luminaire M, oprawa do wbudowania do sufitu M600
	APPLY 1 (siteco)	1x12cm DEL 26 W	7	APPLY 1, oprawa typu kinkal, IP65
	EMLEDPC	1xLED 5 W	18	Oprawa oświetlenia awaryjnego
	EMLEDPO	1xLED 5 W	26	Oprawa oświetlenia awaryjnego
	SIAW LED	1xLED 5 W	14	SIAW LED, oprawa ewakuacyjna
	Novoluna (siteco)	4x116 24 W	6	Novoluna, oprawa nastropowa, klasa



OZNACZENIA	
	-przycisk ośw. pojedynczy 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
	-włącznik ośw. podwójny 2P 10A/230V
	-domofon
	-tablica elektryczna piętrowa
	-tablica elektryczna główna
	-przycisk wyłącznika ppoż
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
	-punkt elektryczno-logiczny: trzy gniazda 16A/230V, dwa gniazda RJ45
	-punkt elektryczno-RTV: gniazdo 16A/230V, dwa gniazda RTV
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
	- włącznik wentylatora p/t 10A/230V
	Aw - oprawy z inwerterem, podtrymanie 1h
	- szafka ster centr. went 9,5kW/0,4kV

Pracownia: ul.Walczyńska 4 , 60-361 Poznań		T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl	
Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji:	PROD. WYKONAWCZY
Investor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Projektant:	mgr. inż. Wiesław Kapłon	Nr uprawnień:	upr. WKP/0385/PWO/E/09
Opracowanie:		Podpiszcie:	
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Miradecki	upr. 326/78/Pw	
Treść rysunku: RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO-INSTALACJE OŚWIETLENIOWE			
Data rozpoczęcia projektu:		Data	Nr rysunku
Ostatnia modyfikacja:		12.2011	E-04
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione			