

System instalacji wewnętrznej TN-S

Sposób ochrony przeciwprzepięziowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania

Stosować tablicę IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

Zachować 30% rezerwę wolnych pól odpływowych



# ОСНОВНИК

OŚWIETLENIE OGÓLNE  
OBWÓD NR T3/1

OŚWIETLENIE OGÓLNE  
OBWÓD NR T3/3

OSWIECIELENIE OGÓLNE  
OBWÓD NR T3/4

**OŚWIETLENIE**  
**EWAKUACYJNE**  
**OBWÓD NR T3/5**

OŚWIETLENIE OGÓLNE  
OBWÓD NR T3/6

ZASILANIE STERUJĄCEGO MODUŁU  
WYKONAWCZEGO OPRAW AWARYJNYCH,  
OBWÓD NR - T37

GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V  
OBWÓD NR - T3/8

GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V  
OBWÓD NR - T3/9

GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V  
QBWQD NR - T3/10

GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V  
OBWÓD NR - T3/11

GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V  
OBWÓD NR - T3/12

GNIAZDA PEL 16A/230V  
QBWÓD NR - T3/14

ZASILANIE KAMER CCTV  
QBWÓD NR - T3/15

ZASILANIE ELEMENTÓW  
SYSTEMU KD-OBWÓD NR - T3/16

GNIAZDA IP44 16A/230V  
QBWÓD NR - T3/17

GNIAZDA IP44 16A/230V  
OBWÓD NR - T3/18

ZASILANIE ZAWORÓW W  
GRZEJNIKACH-OBWÓD NR - T3/24

		<h1>archimedia</h1>			
		Pracownia: ul. Wodzyńska 4 , 60-361 Poznań Numer umowy: _____ T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl Branża: ELEKTRYCZNA Stadium dokumentacji: PROJ. WYKONAWCZY			
Inwestor:		BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEĆ UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEĆ			
Nazwa inwestycji:		Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10			
Projektant:		mgr. inż. Wiesław Kapłon		Nr uprawnień: upr. WKP/0385/PW/09 Podpisz/pieczęć:	
Opracowanie:					
Sprawdzający:		mgr. inż. Ryszard Miradecki		upr. 326/78/PW Podpisz/pieczęć:	
Treść rysunku:		SCHEMAT TABLICY T3			
Data rozpoczęcia projektu:				Data	Nr rysunku
Ostatnie modyfikacja:				12.2011	E-15
					1:50
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI					
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione					