

Grójec, dn. 10.04.2012 r

WI.271.13.2012.GM-5

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

„Budowa przedszkola na działkach nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w Grójcu.”

Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy z 10.04.2012)

26. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający żąda windy o wysokości w świetle kabiny min. 130 cm skoro norma PN-EN 81-3:2003 "Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 3:Dzwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne" stawia wymagania maksymalnej wysokości kabiny 120 cm.
27. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający żąda „elementów identyfikacji obiektu – napisów na elewacji” wykonanych na płycie z pleksy o wymiarach 250x250 cm i 450x250 cm skoro max. wymiar płyty z pleksy ma 305x203 cm. Czy dopuszcza się sklejanie krawędziowe płyty?
27. Prosimy o wyjaśnienie czy kolor stolarki PCV - „okleina drewnopodobna w kolorze buku” ma być jednostronny czy dwustronny?

Odpowiedzi:

Ad. 26. Dopuszcza się maksymalną wysokość kabiny 120 cm.

Ad. 27. Dopuszcza się sklejenie krawędziowe z płyty pleksy.

Ad. 28. Ze względów wizualnych i estetycznych okleina drewnopodobna w kolorze buku ma być dwustronna.