

Pytania

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej jak również informacji bieżących o wszelkich zmianach dotyczących zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt.: „Przebudowa gminnego budynku administracyjnego dawnej prokuratury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych – Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec.” Znak sprawy: WI.271.27.2012.GM-2. W załączeniu przesyłamy skan wniosku.
2. Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi kierujemy prośbę o udostępnienie kosztorysów ślepych w formie ATH tj. programu kosztorysowego.
3. Prosimy o uszczegółowienie n/w. tematów nie opisanych w dokumentacji projektowej:
 - a) ogrodzenie –poz. 10 przedmiaru – jaka jest grubość i szerokość nakryw granitowych.
 - b) chodniki, drogi i place – poz. 18 przedmiaru – marka betonu, poz.. 22 i 23 przedmiaru – wymiary kostek granitowych.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu informuje, że kompletne materiały dotyczące przetargu j.w. wraz z dokumentacją techniczną znajdują się na stronie www.przetargi.gminagrojec.pl. Punkt 5.6 SIWZ wskazuje sposób i obowiązki oferenta, który pobrał materiały ze strony internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie pragniemy poinformować że, zapisy na stronie internetowej j.w. na dzień dzisiejszy tj. 18.09.2012 są aktualne.

Ad. 2

Zamawiający nie zmienia przyjętego formatu zapisu powyższych kosztorysów.

Ad. 3

- a) grubość 3 cm; szerokość 25 cm
- b) beton B-10; poz 22- 4/6; poz 23 – 8/11