




LEGENDA

-  kanał prostokątny
 -  kanał okrągły
 -  tłumik

300x250 wymiar kanału prostokątnego

UWAGA

1. Należy zaizolować wszystkie przewody wentylacyjne izolacją z wełny o grubości min. 25mm.
2. Wszystkie wymiary przewodów instalacji wentylacji mechanicznej podane są w mm.
3. W drzwiach łazienkowych należy zamontować kratki transferowe.

Tytuł projektu: PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH ul. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, działka nr 1969				Nr rys.: WT-1
Nazwa rysunku: RZUT PIWNICY. INSTALACJA WENT. MACHANICZNEJ				Skala: 1:100
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY				
Inwestor: Miasto i Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 37, 05-600 Grójec				
Projektant: Sanitarne	Imię i nazwisko: Tadeusz Zalewski	Nr upr. bud	Data: 06.2012	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Zalewski	MAZ/0247/POOS/11	06.2012	
<div><div>ABC</div><div>STUDIO ARCHITEKTONICZNE</div><div>05-555 Tarczyn, Osiedle Ustronie 12/14, tel./fax, (0-22) 727 89 20, 0 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl</div></div>				