



wypust dla potrzeb oświetlenia dachu
(w puszcze hermetycznej z LZ)
YDyp3x2,5 z RG; obwód [21]

DVK75 L=3m
pod przejściem dla pieszych

- Całość zgodna z częścią opisową.
- Uziom powierzchniowy, pełny otok Fe/Zn30x4 na głębokości 0,6m Rz<15 Ω
 - Zaciśk krzyżowy lub wypust elektryczny, jeśli opisany
 - Złącze kontrolne
- Zwody na kominach i przewody odprowadzające DFe/Zn φ8
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	Przebudowa gminnego budynku dawnej prokuratury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych instalacja piorunochronna	
Opracował	mgr inż. Marian Antoszewski		29.06.2012		
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 100		
Przedsiębiorstwo Usługowe PORAJ				Adres: Miasto i Gmina Grójec	Rys. 6
Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl				Grójec ul. Niepodległości 20 dz.nr. 1969	