

# PORAJ

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**instalacja elektryczna  
przebudowa gminnego budynku administracyjnego  
dawnej prokuratury wraz ze zmianą sposobu użytkowania  
na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych  
Grójec ul. Niepodległości 20 dz.nr.1969  
woj. mazowieckie**

Informację, o której mowa wyżej sporządził: mgr inż. Marian Antoszewski  
Adres zamieszkania autora informacji: Grójec ul. Słoneczna 2

# OPIS ROBÓT

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- a) zestawienie i montaż rozdzielnic RG i R1
- b) przewodowanie sieci rozdzielczej
- c) przewodowanie instalacji oświetleniowej, gniazd 1-f
- d) przewodowanie instalacji technologicznej budynku
- e) przewodowanie instalacji niskoprądowej (telefon, komputer, obwód logiczny bramek)
- e) montaż osprzętu i aparatów
- f) pomiary ochronne i rozruch instalacji

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- a) zabudowa miejska

## **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- a) czynne budynki usługowo - handlowe w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji
- b) rozdzielnica dla celów budowlanych
- c) bezpośrednie sąsiedztwo ciągów pieszych i jezdnych

## **4. Wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

- a) prace w pobliżu czynnej instalacji elektrycznej
- b) bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy handlowo - usługowej
- c) ruch uliczny o dużym natężeniu

## **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

- a) przedstawienie kierującego robotami
- b) szczegółowe omówienie harmonogramu prac w obrębie inwestycji ze wskazaniem obiektów i urządzeń przy których będą prowadzone roboty, ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem imiennie wykonawców danej czynności

## **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Prace wykonane powinny być przez firmę zatrudniającą pracowników posiadających wymagane uprawnienia i umiejętności oraz badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac.

Całość prac związanych z montażem instalacji elektrycznej oraz jej nawiązaniem do istniejącego przyłącza napowietrznego należy wykonać w oparciu o Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych.

Prace prowadzić zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych oraz instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami montażu dla poszczególnych elementów.

Włączenia do napięcia urządzeń należących do wspólnej sieci dokona właściciel sieci tzn RE Grójec, przy czym zakres prac określi poleceniodawca.