

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia - przebudowa sieci ciepłowniczej  
na skrzyżowaniu ulicy Polnej  
i Kozińskiego w Grójcu.**

**Zamawiający**

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu  
ul. Piłsudskiego 47

05-600 GRÓJEC

tel. (48) 664 35 03

fax. (48) 664 21 03

### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 168.3/250 – 120 m; montaż kształtek preizolowanych – szt. 8; montaż rur ochronnych śr. 300 mm – 16 m; badanie radiologiczne spoin – szt. 5; montaż opasek termokurczliwych – szt.2; montaż systemu alarmowego – 1 kpl; połączenie przewodów alarmowych na mufie – szt. 44; wykopy koparką – 113,28 m<sup>3</sup>; wykopy ręczne 28,32 m<sup>3</sup> oraz inne mniej istotne roboty.
2. Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót w drodze zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. jeżeli powstanie konieczność ich wykonania w trakcie przebudowy sieci.

### **II. Wymagania stawiane wykonawcom.**

1. Odcięcie dostawy ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych najdłużej 1 tydzień.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
  - a. rejestracja działalności gospodarczej w zakresie budowy sieci ciepłowniczych.
  - b. spełnienie wymagań zawartych w art.22 ust.1 i brak możliwości wykluczenia z przetargu na podstawie art. 24 ustawy p. z. p.
  - c. ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej.
  - d. wskazanie kierownika budowy, posiadającego stwierdzenie przygotowania zawodowego do budowy sieci ciepłowniczych, będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: kopia rejestracji działalności gospodarczej, oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy p. z. p. (załącznik nr 1 do oferty), oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej miejsca przebudowy sieci (załącznik nr 2 do oferty), kopię ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej, kosztorys ofertowy, kopię stwierdzenia przygotowania zawodowego kierownika budowy oraz kopię aktualnego zaświadczenia przynależności kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia **15.07.2013 – 14.08.2013.**
5. Termin związania ofertą mija dnia **20.07.2013.**
6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ważną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Gwarancja dobrego wykonania robót wynosi minimum 3 lata.
10. Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **III. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W zakresie warunków wskazanych w art. II ust. 2 S.I.W.Z. ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie treści oświadczeń i kopii dokumentów załączonych do oferty.

### **IV. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie, e-mail lub faksem. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli treść dotarła na piśmie, e-mail lub faksem do drugiej strony przed upływem terminu.
2. Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami - Jacek Pietrzak tel. 508 349 984.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Odpowiedzi na pytania pisemne udzielane będą wszystkim wykonawcom bez wskazania nazwy pytającego.

## V. Opis sposobu przygotowania oferty :

1. Należy wypełnić wszystkie druki przekazane przez zamawiającego:
  - a. druk oferty,
  - b. załączniki nr 1 i 2 do oferty,
  - c. kosztorys ofertowyoraz dołączyć kopie pozostałych dokumentów wymienionych w art. II ust. 3 S.I.W.Z.  
Dokumentacja oferty musi być napisana trwale, czytelnie i bez poprawek, każda kartka oferty i załączonych dokumentów musi być kolejno ponumerowana i podpisana. Inne dokumenty załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
2. Wszystkie dokumenty wymienione w art. V ust.1 S.I.W.Z. należy umieścić w podanej kolejności w zapieczętowanej kopercie z napisem:

ZNAK SPRAWY OŚ.271.13.2013.PJ .....	dla Urzędu Gminy i Miasta
ILOŚĆ KARTEK . . . . .	(pieczęć Oferenta) ul. Piłsudskiego 47
PRZETARG – sieć ciepłownicza	05-600 GRÓJEC
NIE OTWIERAĆ !	

## VI. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu pok. 22 ( sekretariat I piętro ) lub przesłać pocztą na adres zamawiającego do dnia **27.06.2013 r.** do godziny **11<sup>00</sup>**.

## VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty będą otwierane w obecności wykonawców dnia **27.06.2013 r.** o godzinie **11<sup>15</sup>** w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

## VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

Należy wypełnić kosztorys nakładczy przekazany przez zamawiającego, wpisując ceny rynkowe niezbędnych materiałów oraz aktualne składniki cenotwórcze robocizny. Uzyskaną kwotę należy powiększyć o koszt podatku 23 % VAT.

## IX. Opis kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami – **cena 100%**.
2. Punktacja obliczona będzie następująco:  
ilość punktów = (cena minimalna : cena oferty badanej) x 100pkt.

## X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskaże na piśmie wybranemu wykonawcy termin zawarcia umowy. Brak pisemnego powiadomienia z uzasadnieniem nieobecności wykonawcy i jego nieobecność we wskazanym terminie, oznacza rezygnację z zawarcia umowy.

## XI. Ogólne warunki umowy.

1. Obowiązywać będzie umowa, której wzór załączono do S.I.W.Z.
2. Umowa będzie jedynym źródłem zobowiązań dla umawiających się stron.

## XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie do Prezesa Izby przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## XIII. Postanowienia końcowe.

W sporach nieuregulowanych niniejszymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z póź. zm.) i przepisy Kodeksu cywilnego.

