

Grójec dnia 25.03.2013r.

WI.271.16.2013.JK-3

Zgodnie z art.38 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Grójec przedstawia zmianę dotyczącą - specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

**" Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Niepodległości w Grójcu na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do wysokości posesji nr 7 i w ul. Pocztowej"**

Zmianie uległy następujące zapisy SIWZ – Specyfikacja techniczna:

W specyfikacji technicznej dodano zdanie:

Uwaga!

W przypadku kolizji projektowanego wodociągu ze słupami NN trasę wodociągu w rejonie kolizji przesunąć o ok. 0,50m, a roboty ziemne wykonać przekopami tunelikowymi oraz zabezpieczyć słupy przed przewróceniem.

W specyfikacji na str. 6 i 7 w robotach rozbiórkowych i odtworzeniowych dot. kan. deszczowej jest dodana informacja o krawężnikach; str. 10 dodane zdanie – „przy [przykryciu mniejszym niż 1,4 m należy koniecznie ocieplić przewód np. łupkami poliuretanowymi.