AQUANUR S.C.
09-400 Płock, ul. Słowackiego 32a
NIP: 774-321-26-83
tel./fax (24) 263-25-57

Ilość osadów w OB.6B

KN Komora Nitryfikacji - zestawienie pomiarów (cm)

																	Średnio
przy kolektorze Nr 1	35																35
przy kolektorze Nr 2	35	35	20	5	10	10	5	10	20	25	35	35					20,4
przy kolektorze Nr 3	35	5	35	40	20	5	0	45	10	35	35	15	5	40	5	5	20,9
przy kolektorze Nr 4	0	10	30	5	30	10	25	20	5	20	30	25	20	10	5	30	18,3
przy kolektorze Nr 5	5	0	0	0	30	10	30	25	35	20	25	35	10				17,3
przy kolektorze Nr 6	10	10	10	35	0	0	5	10	15	10	10	10					10,4
															Razem:		122,41
															Średnia grubość warstwy osadu dla KN OB6.A (114,91/6):		20,40

KN Ilość osadu (m^3) to: pow. 370 m^2 x 0,2m = **74 m^3** z czego piach może stanowić około 25% czyli **18,5m^3**

KB Komora Beztlenowa - zestawienie pomiarów (cm)

										Śred.
40	100	180	100	80	50	5	60	140	140	**89,5**

KB Ilość osadu (m^3) to: pow. 34,3 m^2 x 0,9m = **30,8 m^3** piach może stanowić do 60% czyli około **18m^3**

KPDN Komora Predenitryfikacji -zestawienie pomiarów (cm)

										Śred.
120	180	190	150	120	130	130	170	200	180	80	**150**

KPDN Ilość osadu (m^3) to: pow. 16,8 m^2 x 1,5m = **25,2 m^3** piach może stanowić do 60% czyli około **15m^3**

KDN Komora Denitryfikacji - zestawienie pomiarów (cm)

0	10	20	40	90	120	100	40	90	120	100	40	5	0	10
15	50	50	0	0	40	110	110	50	0	10	70	110	50	43
												Razem:		1493
												Średnia:		49,8

KDN Ilość osadu (m^3) to: pow. 167,3 m^2 x 0,5m = 83,6 m^3 z czego piach może stanowić 50% czyli około **41,5m^3**

...wnik Prac Podwodnych
...ORITY AS MANAGER OF DIVING WORK
...bigniew Gregorczyk
...34/ 05 000822-09