

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

„Wykończenie mieszkań w realizowanym budynku usługowo-mieszkalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego działki o nr ewid. 1759/2; 1760; 3232/4”

Pytania i odpowiedzi

- 1) Proszę o wyjaśnienie jakim materiałem mają być wykończone drzwi wewnętrzne (np. fornir, laminat, folia, mdf malowany).
- 2) Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie robót jest montaż zamków, wkładek i klamek drzwiowych. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i określenie standardu.
- 3) Proszę o wyjaśnienie jaką izolację przeciwakustyczną pod panele podłogowe ma na myśli Zamawiający, gdyż ani w opisie technicznym, ani na opisach przekrojów przez posadzki ani także w specyfikacji technicznej taka izolacja nie jest wymieniona.
- 4) Proszę o opisanie obudowy wanny.
- 5) Proszę o określenie czy syfony umywalkowe i zlewozmywakowe mają być z tworzywa sztucznego czy stali.

Ad1 , Ad2

- Drzwi płytowe .

Rama z drewna iglastego klejonego, wypełnionego płytą wiórową otworową , Poszycie z płyty płaskiej HDF w okleinie drewnopodobnej PCV, Dwie zawiasy , zamek na klucz zwykły lub z blokadą łazienkową , klamki z szyldami lub rozetami metalowe w kolorze złotym matowym /np. minimax Firmy Porta lub innej podobnego standardu / . Ościeżnica drewniana lub z MDF-u o konstrukcji zapewniającej prawidłowe funkcjonowania drzwi . Wykończenie ćwierćwałkami i listwami maskującymi .

Drzwi łazienkowe z szybą w małej ramce i otworami wentylacyjnymi lub kratką Klamki proszę uwzględnić w cenie skrzydeł drzwiowych. Zamki na klucz zwykły i blokady łazienkowe są standardowym wyposażeniem skrzydeł drzwiowych.

Ad3

Izolacja przeciwakustyczna pod panele podłogowe z pianki poliuretanowej gr. 5mm wg. zestawienia materiałów przedmiaru robót poz. 25.

Ad4

Obudowa wanny stalowa pokryta emalią odporną na zarysowania i ścieranie o wymiarach 1500 x 470 mm /Przykładowy wyrób-obudowa stalowa emaliowana W-1500 producent Olkusz . Można zastosować materiały innych producentów o porównywalnych parametrach . Dopuszcza się również obudowy akrylowe .

Ad5

Pozycja 4.2 przedmiaru robót (KNNR4/230/2 (2)) uwzględnia w materiałach syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego .Taki syfony należy więc zastosować w zadaniu .

Jeśli chodzi o syfony zlewozmywakowe to poz.5.4 przedmiaru robót (KNNR 4/218/3)określa rodzaj syfonu./Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi.50.mm / Taki syfony również należy zastosować w zadaniu .