

WI.271.9.2014.JK-4

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania: "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grójcu ul. Laskowa, Przedstacyjna**".

### Pytania i odpowiedzi

1. Istniejący system monitoringu w gm. Grójec jest własnością konkretnego Producenta, co narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczony dostęp do innych Oferentów w powyższym postępowaniu przetargowym

W związku z powyższym:

- Czy w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp Wykonawca nie powinien jedynie dostosować szaf sterowniczych do wymagań zawartych w SIWZ bez konieczności podłączania ich do istniejącego systemu monitoringu konkretnego i jedyne Producenta?

- Jeśli Inwestor stwierdzi, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma obowiązek wpięcia pompowni do systemu monitoringu to jaki jest koszt wpięcia przedmiotowych pompowni? Czy jest on jednakowy dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia?

- Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuszcza zastosowanie równoległe odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowowo budowanych przepompowni ścieków?

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości funkcjonowania innego systemu monitorowania niż obecnie wykorzystywany. Wprowadzenie innego systemu dla każdej nowej przepompowni wiązało by się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją.**

2. W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego cz.2 Pompownie Ścieków z przewodami tłocznymi – technologia + konstrukcja zapisano:

„Konstrukcję pompowni P3 Dw = 2,0 i P1, P2 Dw= 1,50m przyjęto w oparciu o rozwiązania firmy Sienkiewicz. (...)”

Konstrukcja pompowni jest indywidualnym rozwiązaniem konkretnego producenta prefabrykatów betonowych.

Czy zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuszcza konstrukcję pompowni P3 Dw = 2,0 m w oparciu o rozwiązanie indywidualne innego producenta prefabrykatów betonowych?

**Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, pompownię z prefabrykatów innego producenta, pod warunkiem, że będzie ono zgodne z projektem, zapisami STWIOR, posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia.**