Całość zgodna z częścią opisową.
Linia krawężnika. Słupy posadawiać na fundamentach F-150; 0,9m lub 2,0m od krawężnika jezdni.
Projektowana linia kablowa NN YAKXS4x25 ΣL=173mb (Słowackiego) + ΣL=279mb (Łącznik do JPII)
Oprawy SGS-102 150W, wysięgnk L=2m na słupie S80
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZANIE W UKŁADZIE TN-C

	Nazwisko	Podpis	Data	Oświetlenie uliczne
Projektował	mgr inż. Marian Antoszewski		15.03.2013	
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 500	

Przedsiębiorstwo Usługowe "PORAJ"
Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl

Adres: Grójec ul. Słowackiego i Łącznik
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Grójec
Rys. 1