

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:
„Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Częstoniew Gmina Grójec”

Pytania i odpowiedzi c.d.

9. Dotyczy Wzoru umowy § 5 – Co Zamawiający rozumie przez ostateczny odbiór końcowy (bezusterkowy)? Czy jest to zakończenie robót (najpóźniej do 28.11.2014 r.)? Czy po tym terminie zaczyna się 36 miesięczny okres gwarancji?
10. Dotyczy Wzoru umowy § 13 ust. 1 lit. a i b - Wykonawca wnosi o zastrzeżenie kar umownych za „zwłokę”, a nie za „opóźnienie”, bowiem „opóźnienie” może być skutkiem okoliczności za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, natomiast „zwłoka” jest zawsze skutkiem zwinionego działania strony zobowiązanej tym bardziej, że z § 13 ust. 1 lit. a) projektu umowy wynika wprost, że kara umowna dot. opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto wykonawca wnosi o zastosowanie kary umownej wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki bowiem kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia jest rażąco wygórowana.
11. Dotyczy Wzoru umowy § 13 - Wykonawca, powołując się na zasadę równowagi stron oraz zasadę ekwiwalentności świadczeń, wnosi o zastrzeżenie następujących kar umownych:
 - Kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto – w przypadku zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy – za każdy dzień zwłoki
 - Kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
12. Dotyczy Wzoru umowy § 13 - Wykonawca, powołując się na zasadę równowagi stron oraz zasadę ekwiwalentności świadczeń, wnosi o zastrzeżenie dla obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy) prawa do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych;
13. W SIWZ XII pkt 7 mówi, że Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe natomiast SIWZ XII pkt 8 mówi, że Zamawiający odzuci ofertę jeżeli będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca prosi o wyjaśnienie w/w zapisów SIWZ
14. Dotyczy zapisów SIWZ III 1. Opis sposobu posiadania i spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jest niejednoznaczny, niezrozumiały i nie wymaga wykazania się wiedzą i doświadczeniem adekwatnym do prowadzonego postępowania co prowadzi do braku możliwości sprawdzenia i potwierdzenia, że dany wykonawca będzie w stanie zgodnie z posiadanym doświadczeniem wykonać przedmiot zamówienia. Zamawiający powinien doprecyzować swoje oczekiwania w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, tak aby wyeliminować z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie będą w stanie wykonać robót należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć. Art. 22 ust. 4 Pzp wymaga, aby również opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia był związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zazwyczaj w opisie spełnienia w/w warunku znajduje się ilość wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości o określonej specyfikacji. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę opisu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia na „Dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na rekultywacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie składowiska (składowisk) odpadów wartości brutto nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł
Proponowany zapis nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wg. art. 7 ust. 1 prawie o zamówieniach publicznych
15. Dotyczy zapisów SIWZ XI 1.1 Według zapisów jako dowody dotyczące spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca może załączyć poświadczenia i oświadczenia wykonawcy. Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą

być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane (wykazane w wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone mogą wszelkie dokumenty potwierdzające ten fakt, **wystawione przez podmiot**, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (np. listy referencyjne, protokoły odbiorów końcowych). W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie oświadczeń wykonawcy.

16. W SIWZ XIV mówi, że Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%. Do jakiej kwoty, netto czy brutto, odnosi się wysokość zabezpieczenia?
17. Wykonawca wnosi o zamieszczenie na stronie Zamawiającego decyzji o zamknięciu i rekultywacji składowiska wydanej przez właściwy organ
18. W załączniku nr 8 do SIWZ § 3 pkt 1 mówi o ryczałtowym wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy natomiast zapisy SST to „Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót”
19. Dotyczy zał. nr 10 do SIWZ poz. 1.3 – z uwagi na brak informacji na temat budowy tymczasowych dróg z płyt drogowych żelbetowych w dokumentacji projektowej Wykonawca prosi o informację w którym miejscu mają powstać drogi i place, w jakim celu oraz czy płyty mają pochodzić z rozbiórki czy być dostarczone przez Wykonawcę? Jeżeli mają być dostarczone to czy Zamawiający dopuszcza płyty używane?
20. Dotyczy zał. nr 10 do SIWZ poz. 2.17 i 2.18. Z uwagi na wcześniejszy termin wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca prosi o potwierdzenie aktualności i ilości materiału do przekazania przez Inwestora i ewentualna zmianę ilości. Prosimy o wskazanie dokładnych miejsc, w których materiał się znajduje oraz opis rodzaju tego materiału. Czy Inwestor ma decyzję na odzysk odpadów dotyczącą tego materiału?
21. Dotyczy zał. nr 10 do SIWZ. Powierzchnia warstwy wyrównawczej gr. 0,1 m jest równa powierzchni warstwy geowłókniny i maty bentonitowej. Dokumentacja projektowa pokazuje, że powierzchnia geowłókniny i maty bentonitowej powinna być większa o powierzchnię zakotwienia oraz powierzchnie potrzebną na zakład wg. rys. 11 i szczegół „I” rys. nr 8. Wykonawca wnosi o korektę przedmiaru robót.
22. Wykonawca prosi o podanie gramatury dla geowłókniny i maty bentonitowej oraz wskazanie materiału dla geowłókniny, PES czy PP?
23. Czy Zamawiający dopuszcza do budowy warstwy pośredniej gr. 0,85 m odpady o kodzie 10.01.02 oraz 10.01.82, które są stosowane w procesie rekultywacji składowisk i znajdują się w tablicy 1 – Przydatność gruntów do wykonania budowy ziemnych

Ad9

Przez ostateczny odbiór końcowy bezusterkowy należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku wykazania w tym protokole usterek – należy rozumieć termin ich rzeczywistego usunięcia potwierdzony również protokołami.

Ad10

Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy.

Ad11

Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy.

Ad12

Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy.

Ad13

Podane zapisy są zgodne z ustawą PZP odpowiednio z art.87 ust. 2 pkt2) oraz z art.89 ust.1 pkt6).

Ad14

Odrzucamy wniosek wykonawcy.

Ad15

Potwierdzamy słuszność wniosku i wykreślamy z dowodów oświadczenie wykonawcy wstawiając w to miejsce inne dokumenty (listy referencyjne, protokoły odbiorów końcowych). Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do SIWZ.

Ad16

Wysokość zabezpieczenia (w %) należy odnosić do ceny całkowitej t.j. kwoty brutto.

Ad17

Zamawiający informuje, że posiada Decyzję Nr568/12/PŚ.O z 23 listopada 2012r wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Decyzja ta jest do wglądu w Urzędzie Gminy.

Ad18

Zamawiający potwierdza ryczałtowy sposób rozliczania zadania inwestycyjnego. Ceny jednostkowe są jednakże niezbędne do określenia wartości pozycji kosztorysowych i tym samym poszczególnych elementów i całego kosztorysu ofertowego. Kosztorys ten jest dla nas rzeczywiście materiałem pomocniczym, aczkolwiek obowiązkowym załącznikiem składanej oferty. Na jego podstawie będzie przygotowany harmonogram rzeczowo-finansowy i realizowane płatności częściowe.

Ad19

Poz. 1.3 przedmiaru wyraźnie określa ułożenie 150m² czasowych dróg kołowych dla umożliwienia wjazdu sprzętu budowlanego na skarpę składowiska. Dopuszcza się stosowanie płyt używanych dostarczonych przez wykonawcę, a po zakończeniu robót zdemontowanych

Ad20

Ziemia znajdująca się w miejscowości Częstoniew nie wymaga decyzji na odzysk bo pochodzi z procesu budowy składowiska i została zmagazynowana do wykorzystania w procesie rekultywacji. Ilości materiału (aktualne) określono w przedmiarze i ST. Ponadto informujemy:

Poz. 2.16 przedmiaru ilość 12 728,25 m³ jest to ilość, którą wykonawca własnym kosztem i staraniem ma dostarczyć do wykonania warstwy pośredniej o miąższości 0,85m.

Poz.2.17 przedmiaru – ilość ziemi 5 600m³ należy przemieścić na odległość do 1 km na teren wysypiska bez ponoszenia kosztów zakupu ziemi i załadunku

Poz. 2.18 przedmiaru – ilość ziemi 5 000m³ należy przewieźć z Grójca na wysypisko (odległość ok. 6 km) nie ponosząc kosztów zakupu ziemi.

Ad21

W specyfikacji technicznej określono parametry zalecanych do użycia geosyntetyków bez wskazania materiału (producent, typ, rozmiar, zalecenia do instalacji) po stronie wykonawcy leży określenie faktycznej ilości potrzebnego materiału. Wielkości podane w ST i przedmiarze należy traktować jako powierzchnię netto geosyntetyków.

Ad22

Zamawiający dopuszcza zastosowanie geowłókniny z włókien polipropylenowych lub poliestrowych o gramaturze spełniającej wymagania zawarte w ST (SST-02.02.;str.51 i 52)

Ad23

W decyzji Nr 100/12/PŚ.O na zamknięcie składowiska jako techniczny sposób zamknięcia kwatery składowiska określono utworzenie warstwy pośredniej o miąższości 0,85m z ziemi z wykopów, piasku i pospółki. Nie ma możliwości stosowania odpadów o kodzie 10.01.02 oraz 10.01.82