

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:  
**„Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Częstoniew Gmina Grójec”**

### **Pytania i odpowiedzi**

- 1) W części III SIWZ PKT 2) Zamawiający wskazał, że o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się należyтым wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający doprecyzuje co do ilości i rodzaju robót budowlanych realizacją których winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert minimum jednej rekultywacji składowiska odpadów?
- 2) Jaka jest gramatura maty bentonitowej, którą należy użyć przy realizacji zadania?
- 3) Jaka jest gramatura geowłókniny, którą należy użyć przy realizacji zadania?
- 4) Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający określił w rozdziale III.1.2) wymagania od oferentów w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: „Wykonawca ma wykazać się należyтым wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami (w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie)”.

Brak sprecyzowania jakim doświadczeniem (wykonaniem jakich prac) powinni wykazać się Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia jest niezgodne z ustawą prawo zamówień publicznych, która zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 stanowi, że o udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu a opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków, **powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.** Zamawiający winien więc określić w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, roboty budowlane jakich wykonaniem wykazać mają się Wykonawcy.

Ze względu na złożony charakter zamówienia jakim jest rekultywacja składowiska odpadów (wykonanie rekultywacji technicznej: warstwy rekultywacyjne - odgazowująca, drenażowa, glebotwórcza, ułożenie bentomaty i geowłókniny oraz rekultywacji biologicznej) jest mało prawdopodobne aby Wykonawca bez określonego, specyficznego doświadczenia i wiedzy mógł wykonać realizację będącą przedmiotem przetargu w sposób właściwy. Tym samym Zamawiający aby zabezpieczyć własne interesy oraz zagwarantować terminową, bezusterkową i zgodną z wytycznymi branżowymi realizację przedmiotu zamówienia powinien zadbać aby warunki przetargu w sposób jednoznaczny i właściwy określały wymogi odnośnie wiedzy i doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców.

Wobec powyższego wnosimy o:

zmianę zapisów SIWZ w rozdziale III. 1.4 oraz XI. 1.1. 1) w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w sposób następujący:

„Wykonawca ma wykazać się należytem wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami (w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie) **odpowiadającymi swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. co najmniej 2 robotami polegającymi na rekultywacji technicznej i biologicznej (w tym nasadzenia) składowiska odpadów komunalnych o powierzchni ponad 2,0ha, i wartości ponad 1 mln zł brutto każda.**”

- 5) Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający określił w rozdziale III.1.2) wymagania od oferentów w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. „Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej”.

W związku ze specyficznym charakterem przedmiotu zamówienia, oraz braku sprecyzowania przez Zamawiającego szczegółowych wymagań odnośnie uprawnień budowlanych, jakie ma posiadać osoba na stanowisku kierownika budowy,

**wnosimy o**

zmianę określonego w rozdziale III.1.2) SIWZ warunku na następujący:

„Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej, **posiadająca doświadczenie przy rekultywacji co najmniej dwóch składowisk odpadów o powierzchni ponad 2 ha**”

- 6) Ze względu na brak określenia w dokumentacji przetargowej rodzaju niektórych materiałów prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych geowłókniny (materiał, masa powierzchniowa,) oraz bentomaty (w szczególności typu, masy powierzchniowej, zawartości bentonitu), jakie mają być użyte na składowisku odpadów.
- 7) Proszę o wyjaśnienie poz. 2.11 obmiaru - w opisie jest grubość warstwy 10 cm, a krotność 2 sugeruje grubość 20 cm?
- 8) Dzień dobry, czy jest możliwość przesłania, bądź udostępnienia na stronie WWW załączników do oferty w programie umożliwiającym edytowanie? Pytam, ponieważ po przerobieniu tych załączników przez konwerter PDFtoWORD powstają błędy i spore przesunięcia, które wyglądają bardzo nieładnie i nie ma możliwości ich usunięcia.
- Z góry bardzo dziękuję

#### **Ad1, Ad4**

Gmina Grójec informuje, że nie precyzuje i dodatkowo nadal nie określa, tym samym nie narzuca ilości i rodzaju robót jakimi winien wykazać się Wykonawca składający ofertę. Prosimy zatem wykazać te roboty, które były wykonywane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - §1 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

**Ad2, Ad3, Ad6**

Projektant nie precyzuje wymaganej gramatury bentomaty i geowłókniny.

Jednocześnie informujemy, że inne parametry techniczne bentomaty i geowłókniny zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale III.III. Uszczelnienie czaszy składowiska , odpowiednio w pkt 2.1 i 2.2. Ponadto zamawiający będzie wymagał potwierdzenia tych parametrów w odpowiednich atestach, deklaracjach zgodności lub certyfikatach.

**Ad5**

Zamawiający odrzuca wniosek o nałożenie dodatkowych wymagań, które miałyby spełniać osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy.

**Ad7**

Rzeczywista grubość warstwy wyrównawczej wynosi 10 cm. W obmiarze błędnie podano krotność 2,0.

**Ad8**

Nie widzimy takiej możliwości. Dokumenty przetargowe udostępniamy wyłącznie w PDF.