



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec
ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grójec
Tel.: 048 665 16 00
Fax.: 048 665 16 80

Nasz znak:734/2009.....

URZĄD GMINY I MIASTA

Dnia.....2009-08-28.....

Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Warunki przyłączenia do sieci nn

W nawiązaniu do wniosku z dnia2009-08-27..... L.dz. 734/2009..... określamy warunki przyłączenia dla:
.....przepompownia ścieków P-2.....

.....Marianów k. Grójca ul. Zastacyjna.....działka nr72/5.....

na moc przyłączeniową9..... kW

1. Miejscem przyłączenia będzie ZKP na dz. 72/8, 73/2 linii nn Grójec Zastacyjna

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany doV..... grupy przyłączeniowej.

3. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą:
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem należy wykonać przyłączem:
YAKXs 4 x 35 mm o dł. 25 mb

5. W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci n.n.:

6. Układ pomiarowo-rozliczeniowy (*miejsce zainstalowania i inne wymagania*)

bezpośredni 3-fazowy I-strefowy

w wolnostojącym złączu pomiarowym w granicy działki

7. Zabezpieczenia główne typuS 303 C..... o prądzie znamionowym20..... A.
należy zainstalować w:
złączu pomiarowym

Wymagany stopień skompresowania mocy biernej $\text{tg } \varphi \leq$ 0,4.....

8. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych przez urządzenia i instalacje wnioskodawcy:

9. Dostarczenie energii w warunkach odmiennych od standardowych wymaga:

10. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji Grójec-Zastacyjna "1093" pracuje w układzie T..... NC.....

11. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

12. Prace związane z wykonaniem przyłączenia będą realizowane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. na zasadach określonych w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków.

Opracował:

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec
Oddział Urzędniczy Sieciowych

Kierownik
Sławomir Betcher

Podpis:

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec

Kierownik Techniczny
Marek Czaplinski