

LEGENDA:

- proj. krawężnik
- proj. obrzeże (chodnik)
- proj. ogrodzenie
- istn. granice ewidencyjne
- proj. furtka
- proj. brama przesuwna
- proj. waga przejazdowa
- proj. zakres opracowania
- proj. kablowa linia elektroenergetyczna
- proj. rura ochronna na kablowej linii elektroenergetycznej
- proj. oświetlenie

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
-Samoczynne Wyłączanie Zasilania w układzie sieci TN-C-S

UWAGA: słupy oświetleniowe należy uziemić uziomem o rezystancji R≤5Ω;
Uziom: bednarka FeZn25x4 układana w rowie kablowym + pręty stalowe ocynk. fi18mm

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kobylinie w Gminie Grójec

Załącznik 2

Skala 1:500

Data 11.2013

NAZWA RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Dariusz Jopek	elektroenergetyka MAZ/0310/POOE/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marian Antoszewski	elektroenergetyka NB-8386/128/78	