

Grójec, dnia 13.03.2015 r.

ZNAK SPRAWY: WI.271.13.2015.HK-3

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - II etap (budowa chodników , wjazdów i ścieżki rowerowej)

Zgodnie z art.38 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami.

Pyt. 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na ul. Słowackiego w Grójcu, proszę o wyjaśnienie różnic w opisie.

W kosztorysie ofertowym i w opisie technicznym - nawierzchnia chodników i ścieżki rowerowej z kostki- jest położona na podsypce piaskowej 3 cm. Natomiast w przekroju konstrukcyjnym ta sama kostka leży na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm.

Którą z tych wersji należy brać do podstawy wyceny?

Ad. 1

Do wyceny należy przyjąć kostkę na podsypce cementowo-piaskowej.

Pyt. 2

Proszę o sprecyzowanie jaka kostka będzie położona na ścieżce rowerowej- bezfazowa czy normalna z fazą?

Ad. 2

Na ścieżce rowerowej położona będzie kostka bezfazowa.

Pyt. 3

Pozycja podbudowy zawiera oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych natomiast punkt 7 mówi już tylko o mechanicznym oczyszczeniu warstw konstrukcyjnych.

Czy skropienie nie jest wykonywane na tym etapie?

Ad. 3

Skropienie nie jest wykonywane na tym etapie.