

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące realizacji zadania pn. "**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbyszewskiej**":

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 (o średnicy wewnętrznej 1000) jako równoważne do studzienek betonowych DN1200 których średnica wewnętrzna wynosi 1000. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę studzienek betonowych na studzienki z tworzywa sztucznego.

Pytanie 2

Czy zamawiający zamieni studzienki ściekowe DN500 betonowe na DN600 z tworzywa sztucznego i uzna jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę studzienek ściekowych betonowych na studzienki ściekowe z tworzywa sztucznego.