UWAGA:
-Bezwzglednie należy środki chemiczne rozdzielić
co do ich magazynowania i dozowania
-Korektor pH w formie suchej (w workach tworzywowych) należy
magazynować w osobnym pomieszczeniu nie można magazynować
korektora pH w pomieszczeniu podchlorynu sodu
-Koagulant należy przechowywać w odrębnym pomieszczeniu
(ewentualnie wydzielonej strefie pomieszczenia technicznego)
nie można magazynować koagulanta w pomieszczeniu podchlorynu sodu

Otwór dn120mm
Otwór dn120mm
Przesunąć Istniejącą dmuchawę gejzera (podwisic na Ścianie)
Wykonać: Zasilanie mocy elektrycznej -Atrakcje Basen rekreacyjny+ oświetlenie basen plywacki- 8,1kW + 0,8kW=9kW Moc zgodna z wytycznymi pisemnymi Szafa sterująco/zasilająca
Pompa masaż karku wąski mocy 1,1kW, waga 40kg
Otwór dn200mm
Pompa masaż karku szeroki mocy 2,6kW, waga 51kg
Otwór dn200mm
Pompa masaż karku wąski mocy 1,1kW, waga 40kg
Otwór dn200mm
Pompa masaż ścienny 3 stanowiska mocy 3kW, waga 66kg
Istniejący wymiennik Basen Rekreacyjny Do wymiany -35kW eksploatacja
Wykonać: -natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką przy stanaowiskach dozowania korektora pH
Wykonać: -gniazdo elektryczne 0,2kW (Dozowanie korektora pH) -pod wszystkie zbiorniki z korektorem pH wykonać tworzywową wannę bezodpływową
Wykonać: Magazynowanie korektora pH w formie suchej (w workach tworzywowych) w osobnym pomieszczeniu np. wskazanym
Wykonać: -natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką przy stanaowiskach dozowania i magazynie podchlorynu sodu
Wykonać: gniazdo elektryczne 0,2kW Dozowanie podchlorynu sodu
Otwór dn120mm
Otwór dn120mm
Istniejący wymiennik Basen Plywacki Do wymiany -130kW pierwsze grzanie -72kW eksploatacja
Pompa zjeżdzalni prostej mocy 1,7kW, waga 45kg
Wykonać: gniazdo elektryczne 0,2kW Dozowanie koagulanta
Dmuchawa masaż wanny mocy 1,5kW, waga 45kg
Wykonać: Zasilanie mocy elektrycznej -Wanna- 7kW Moc zgodna z wytycznymi pisemnymi Szafa sterująco/zasilająca
Otwór dn120mm
Pompa masaż -Wanna mocy 2,2kW, waga 51kg
Wykonać: Zasilanie mocy cieplnej z wymiennikowni WYMINNIKA CO dla wanny -napełnianie 11kW -eksploatacja 6kW i parametrach 70/50stC
Otwór dn120mm
Lampa UV moc 1kW
Otwór dn200mm
Otwór dn120mm
Filtr piaskowy dn1250mm waga=3000kg
Pompa filtracyjna -Wanna mocy 1,5kW, waga 45kg
Zbiornik wyrównawczy PP-Wanna o pojemności czynnej 8,5m3 i wymiarach wew. 2,6x2,6x1,5m Ze zbiornika wykonać spust dn75 +przelew dn110 do kanalizacji sanitarnej Wykonać:pod zbiornik fundament 100cm nad posadzką podbasenia Waga=9,5ton
Wykonać: Lej dn250/160 z zasyfonowanym odpływem dn160 i wpięciem do kanalizacji sanitarnej -Włączenie wód popłucznych dn90 -Włączenie przelewu ze zbiornika -Włączenie spustu Wanny wyrównawczego wanny dn110 Istniejący trójnik-z czyszczakiem dn160 na kanalizacji sanitarnej
Wykonać: Do najbliższej istniejącej kratki ściekowej spust zbiornika Wanny
Wykonać: Zasilenie wody świeżej z wodociągu dn32

-4,00
-3,00
-0,60
-1,85

600 600 600 600 600 600 600 600 600

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RZUT PIWNIC

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec			Nr arch.:	15/14
Obiekt:	"Przebudowa basenu krytego w Grójcu"			Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Drogowców, działka nr 3476/3, obręb Grójec			Data:	VII.2015
Rysunek:	ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ / WYTYCZNE BRANŻOWE - RZUT PIWNIC			Skala:	1:100
Branża:	TECHNOLOGIA WODY	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Ewa Ratter	451/02	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln.inst. sanitarnych		2T
Sprawdzajacy:	mgr inż. Grzegorz Morcinek	SLK/3297/ POOS/10	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln.inst. sanitarnych		