

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania: "***Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Konopnickiej w Grójcu***".

Pytania i odpowiedzi

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych z polimerobetonu o średnicy DN1200.

Zbiorniki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż zbiorniki betonowe.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie równoważnych studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200.