

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościeńczyce”

PYTANIA

1. Dot. Poz. 12 „Pobocza z kruszywa łamanego”. Projektowana grubość pobocza, która zgodnie z dokumentacją wynosi 10 cm, jest za mała, ponieważ projektowana konstrukcja nawierzchni ma grubość 11 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm- 5 cm, warstwa podbudowy AC 11W – średnio 3 cm, warstwa ścieralna AC 8S – 3 cm). Prosimy o korektę przedmiaru i kosztorysu oraz SST.

W odpowiedzi informujemy, że pobocza są lekko zawyżone. Poza tym istniejąca podbudowa jest brudna z licznymi ubytkami i nierównościami – stąd potrzeba jej profilowania. W wyniku tego część tłucznia zostanie przemieszczona na pobocza. Nie wprowadzamy proponowanej korekty.