

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
05-600 Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47

Grójec 12.02.2016r

WI.271.11.2016.KAK-4

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące realizacji zadania pn. **„Budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ulicy Zbyszewskiej - III etap”**:

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych – kruszywa sztucznego, odpowiadającego certyfikacji wg. norm PN-EN 13242 oraz wymagań technicznych WT-4, posiadających pozytywne badania środowiskowe, referencje innych wykonawców oraz badania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie?

Nie. Na podbudowy zasadnicze zgodnie ze SST D-04.04.02 pkt 2.2 Rodzaje materiałów należy zastosować kruszywa łamane kwarcytowe lub dolomitowe.


BURMISTRZ
Jacek Stolarski

Kifal