Profil K.6.2

Podziałka 1:100/500


5
Odwiert nr 5
Profil K.6
Profil K.6.1
143.59
0.0
NN
0.4
Ps
0.7
Gπz/I
1.4
Tpl/pl
1.8
Gπ
2.8
Gπ
4.2
Gπ
6.1
Gπz
8.0
tA
t
2tA
tA
g40
w90
26°
w90
g40
S19
S37
I10
S38
I10
S39

P.p.=130.00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	143.50		143.68	143.83	143.70	143.87	144.10		144.20		144.25 144.28		144.40	144.43
Rzędne dna kanału	139.43				139.55		139.63		139.82		139.88		140.04	
Zagłębienie kanału projektowane	4.07		4.21	4.32	4.15	4.28	4.47		4.38		4.37 4.39		4.36	4.37
Długość odcinka	24.2				15.5		37.7		11.1		31.3			
Spadek / Długość	L=251.4													
Proj. średnica. materiał. długość	Dz200 PVC L=143.9m													
Hektometr i odległości	0	2.5	7.6		24.2	31.1	39.7	72.1	77.4	80.8	88.5	1	19.7	

Profil K.6.2.1

Podziałka 1:100/500


droga gminna j.asf.
dz. nr 58
t
w90
eN
140.16
przewiert L=7m
r.stal.osłonowa
323.9x7.1 L=7m
76°
7°
5°
S40
S41
S42
S43
T1
S44
S40
S45
144.46
144.60
144.72
144.75
144.66
144.40
144.35
144.15
143.84
143.30
142.69
142.40
142.39
144.60
145.10
140.16
140.26
140.38
140.54
140.63
140.69
143.42
143.70
4.33
4.44
4.53
4.55
4.45
4.14
4.02
3.77
3.40
2.76
2.06
1.73
1.70
1.18
1.40
24.1
19.4
24.5
33.1
18.4
12.1
28.1
i=0.5 %
L=28.1
i=1.0 %
Dz225x13.4 PEHD
L=19.4m
Dz200 PVC L=88.2m
Dz200 PVC L=28.1m
26.0
43.9
53.9
63.3
87.7
2
2.6
20.8
51.4
0
28.1

Profil K.6.3

Podziałka 1:100/500


droga woj. Nr 722
Profil K.6
eNA tA
t
144.00
kd400
144.30
kd400
g40
142.15 w110
przewiert L=16m
r.stal.osłonowa
323.9x7.1 L=16m
4°
S21
S46
T2
T3
S47
S48
145.00 144.98 144.71 144.70 144.60 144.55 144.45 144.25 144.20 144.01 143.96 143.70
141.25 141.43 141.50 141.53 141.61 141.77
3.75 3.71 3.29 3.27 3.11 3.05 2.92 2.64 2.58 2.32 2.21 1.93
18.1 14.7 6.6 15.4 31.2
L=18.1 i=1.0 %
L=67.9 i=0.5 %
Dz225x13.4 PEHD L=18.1m
Dz200 PVC L=67.9m
0 2.7 5.3 15.2 18.1 32.8 39.3 54.8 72.1 86.0

Profil K.6.4

Podziałka 1:100/500


6
Odwiert nr 6
droga woj. Nr 722
Profil K.6
Profil K.6.5
0.0
145.10
NN
0.7
Gp
2.4
2.6
Gp
Gpz+KO
3.1
Ps//Pr+π
5.0
2t
144.30
kd400
kd400
g40
t
t
w40
w40
przewiert L=16m
r.stal.osłonowa
323.9x7.1 L=16m
14°
141.
S24
S49
S50
145.10 145.06 144.85 145.40 145.25
141.92 142.33 142.83 143.14
3.18 2.93 2.52 2.02 2.43 2.11
20.6 31.2
L=20.6 i=2.0 %
L=31.2 i=1.0 %
Dz225x13.4 PEHD L=20.6m
Dz200 PVC L=31.2m
0 4.2 17.0 20.6 29.6 32.9 48.3 51.8

Profil K.6.5

Podziałka 1:100/500


6
Odwiert nr 6
Profil K.6
Profil K.6.4
145.10
0.0
NN
0.7
Gp
2.4
2.6
Gp
Gpz+KO
3.1
Ps//Pr+π
5.0
tA tA
w40
g25
92
S24
S51
S52
145.10
145.40
145.20
145.27
145.35
145.38
141.92
142.25
142.60
3.18
3.34
2.95
2.79
2.75
2.64
67.1
69.0
50.9
L=206.1
Dz200 PVC L=206.1m
0
19.0
67.1
1
36.1


T4
S53
145.59
145.65
145.66
145.55
142.85
142.95
2.81
2.80
2.79
2.60
19.1
i=0.5 %
86.9
2
6.1

LEGENDA


studnia lub łącznik
z PE wg rys. Nr 6
studnia kanalizacji
L gilzy
L przewiertu
sterowanego
wykop
otwarty
wykop
otwarty

Uwaga:
Kanały układać na 15cm podsypce piaskowej nie pokazanej na profilu, a co za tym idzie głębokośc wykopów zawsze będzie większa 15cm od zagłębienia kanałów.

GEOPLAN	Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak ul. Włodarzewska 51F/10 02-384 Warszawa tel. +48606461170, e-mail:biuro@geoplan.co		
Nazwa i adres obiektu	PB budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Kobylin gm. Grójec		
Nazwa rysunku	Profile podłużne kanałów K6.2, K.6.2.1, K6.3, K6.4, K.6.5		Skala 1:500
Funkcja	**imię i nazwisko**	**podpis**	Data 05.2016
Projektant	mgr inż. Zbigniew Szepietowski		
Opracował	mgr inż. Piotr Korczak		Nr rys. 5
Sprawdził	mgr inż. Piotr Sikorski		