

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:
„Budowę budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu”

PYTANIA UWAGI I ODPOWIEDZI cz.2

1) W punkcie XVI SIWZ opis kryteriów wyboru oferty w tabeli w podpunkcie 2 jest wymieniony kierownik w branży drogowej, natomiast w punkcie V SIWZ w podpunkcie 2b nie jest wymieniony kierownik branży drogowej. Czy kierownik doświadczenie kierownika branży drogowej będzie oceniane?

Ad. 1. Doświadczenie kierownika robót w branży drogowej nie będzie oceniane. W tabeli rzeczywiście omyłkowo wstawiono kierownika robót w tej branży.

2) W punkcie VII p. pkt 3 SIWZ jest zapis, że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykaz sprzętu na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w części V pkt 2 p. pkt 3 lit. c, jednak brak takiego podpunktu w Specyfikacji. Prosimy o informację czy w/w wykaz będzie wymagany do uzupełnienia.

Ad. 2. Nie będziemy wymagali przedłożenia wykazu sprzętu. Wykaz sprzętu znalazł się omyłkowo w pkt VII.

3) Czy kopia wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej ma być najpierw potwierdzona przez Zamawiającego a następnie zamieszczona do oferty?

Ad. 3. Dokument zamieszczony w ofercie winien być potwierdzony przez składającego ofertę – zatem Wykonawcę

4) Czy Zamawiający przewiduje comiesięczne fakturowanie?

Ad. 4. Tak . Zamawiający dopuszcza taką możliwość – płatność wynagrodzenia w częściach wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5) Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.

Ad. 5. Dokumentacja geologiczna została załączona na stronie

www.przetargi.gminagrojec.pl, a więc tam, gdzie zamieszczono wszystkie dokumenty przetargowe.

6) Prosimy o rezygnację z konieczności podawania nazw podwykonawców, jeżeli na etapie składania oferty nazwy ich nie są znane, a pozostawienie jedynie wymogu podania informacji jaki zakres robót oferent planuje podzlecić podwykonawcom. Nazwy podwykonawców zostaną podane w trakcie realizacji inwestycji. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wskazanie podwykonawców nie może być traktowane jako obligatoryjny element oferty i nie można przyjąć, że Wykonawca jest tymże wskazaniem związany (tak m.in wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 2017 r. sygn. akt KIO 258/17 wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2017 r.. sygn. akt: KIO 192/17).

Ad.6. Przychylamy się do propozycji, pozostawiając wymóg określenia zakresu robót jaki oferent zamierza podzlecić podwykonawcom.

7) Prosimy o zamieszczenie parametrów technicznych: sufitów podwieszanych, płyty PIR.

–Sufity podwieszane: konstrukcja dwupoziomowa , krzyżowa (widoczna) płyty 60x60 gipsowe , wodoodporne gr 12,5mm , neodpadające pod wpływem ognia;

–Płyty PIR : $\lambda \leq 0,023 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$; gęstość 35 kg/m^3 ; odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu $\geq 100 \text{ kPa}$ (wg normy EN626 ; zawartość komórek zamkniętych min 90% ; klasa reakcji na ogień C-s2,d0

8) Prosimy o podanie koloru blachodachówki, ponieważ na rynku nie występuje blachodachówka o kolorze RAL 8008 matowa.

Należy zastosować blachodachówkę matową o zbliżonym do RAL 8008 kolorze – po uzgodnieniu koloru z Inwestorem i Projektantem