

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:  
**„Budowa Sali gimnastycznej przy w Grójcu”**

#### PYTANIA UWAGI I ODPOWIEDZI

1. Proszę o informację jakie okna mają być wyceniane.  
W przedmiarze wszystkie okna są aluminiowe. W zestawieniu większość okien to PCV.

**Ad.1. Do wyceny należy przyjąć stolarkę zgodną z wykazem stolarki z Projektu Wykonawczego Architektury. W związku z tym wprowadzona zostanie korekta w przedmiarach.**

2. W związku z planowanym przystąpieniem naszej Spółki do składania oferty przetargowej do zadania pn.: Budowa Sali Gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu  
WNIOSKUJEMY O PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SKŁADANIE OFERT

**Ad.2 Zamawiający ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie**

3. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów dotyczącej branży elektrycznej i teletechnicznej.

4. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

**Ad. 3 i 4 Brakujące materiały dotyczące instalacji teletechnicznych i przedmiarów po otrzymaniu od projektanta niezwłocznie zostaną zamieszczone w dokumentacji przetargowej**

5. Czy w przedmiarach można dokonywać zmian obmiarowych?

**Ad. 5 Nie można dokonywać takich zmian – kosztorysy ofertowe nie byłyby porównywalne.**

6. Prosimy o rezygnację z konieczności podawania nazw podwykonawców, jeżeli na etapie składania oferty nazwy ich nie są znane, a pozostawienie jedynie wymogu podania informacji jaki zakres robót oferent planuje podzlecić podwykonawcom. Nazwy podwykonawców zostaną podane w trakcie realizacji inwestycji. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wskazanie podwykonawców nie może być traktowane jako obligatoryjny element oferty i nie można przyjąć, że Wykonawca jest tymże wskazaniem

związany ( tak m.in wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 2017 r. sygn. akt KIO 258/17 wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2017 r.. sygn. akt: KIO 192/17).

**Ad. 6 Przychylamy się do przedłożonej propozycji – nie wymagamy podawania nazw podwykonawców.**

7. Czy Zamawiający przewiduje comiesięczne fakturowanie?

**Ad. 7 Tak. Fakturowanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym**

8. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.

**Ad. 8 Dokumentacja geologiczna została zamieszczona w dokumentach przetargowych.**

9. W punkcie VII podpunkt 3 SIWZ jest zapis, że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykaz sprzętu na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w części V pkt 2 ppkt 3 lit. c, jednak brak takiego podpunktu w Specyfikacji. Prosimy o informację czy w/w wykaz będzie wymagany do uzupełnienia.

**Ad. 9 Istotnie wystąpiła omyłka a pkt VII siwz. Nie wymagamy wykazu sprzętu.**

10. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie formularza oferty oraz załączników w formie edytowalnej.

**Ad.10. Nie практикуjemy zamieszczania dokumentów w formie edytowalnej.**

11. Prosimy o podanie parametrów płytek podłogowych oraz ściennych.

**Ad. 11 Parametry płytek znajdują się w części opisu Projekt Wykonawczy Architektury pkt.6.1. Należy dodatkowo uwzględnić parametr nasiąkliwości płytek w sanitariatach na poziomie 3%.Kolorystyka i układ płytek przedstawiono na rysunkach od Ak- 1 do Ak-4.**

12. W projekcie zagospodarowania terenu jest zapis odnośnie wycinki oraz nasadzeń. Prosimy o informacje jakie drzewa są przeznaczone do wycinki i jakich nasadzeń należy dokonać.

**Ad. 12 Do wycinki należy przyjąć drzewa zgodnie z poniższą tabelą. Nasadzenia przewidziano tylko zielenią niską zgodnie z rysunkiem Projekt Wykonawczy Zagospodarowania terenu Z-1.**

Lp.	Gatunek drzewa	Średnica mierzona na wysokości 5cm nad gruntem	Średnica mierzona na wysokości 130cm nad gruntem	Przeznaczenie
1.	Lipa drobnolistna	66/75/84cm	54/78/82cm	do usunięcia
2.	Kłon zwyczajny	233cm	192cm	do usunięcia
3.	Kłon zwyczajny	204cm	174cm	do usunięcia
4.	Kłon zwyczajny	218cm	163cm	do usunięcia
5.	Robinia akacyjowa	190cm	190cm	do usunięcia
6.	Robinia akacyjowa	50/60/50cm	40/50/40cm	do usunięcia
7.	Robinia akacyjowa	62/54/78cm	57/49/67cm	do usunięcia
8.	Robinia akacyjowa	92cm	58cm	do usunięcia

9.	Robinia akacjowa	52cm	38cm	do usunięcia
10.	Robinia akacjowa	62/56cm	40/40cm	do usunięcia
11.	Robinia akacjowa	61/63/55cm	52/45/45cm	do usunięcia
12.	Robinia akacjowa	60cm	45cm	do usunięcia
13.	Robinia akacjowa	59cm	44cm	do usunięcia
14.	Robinia akacjowa	62cm	45cm	do usunięcia
15.	Robinia akacjowa	55cm	40cm	do usunięcia
16.	Lipa drobnolistna	58cm	50cm	do usunięcia
17.	Kłon zwyczajny	62/31/59cm	48/32/43cm	do usunięcia
18.	Kłon zwyczajny	66/82cm	52/65cm	do usunięcia
19.	Lipa drobnolistna	86/60/63cm	72/51/53cm	do usunięcia
20.	Jesion wyniosły	110cm	85cm	do usunięcia
21.	Robinia akacjowa	80cm	60cm	do usunięcia

13. Prosimy o zamieszczenie parametrów wyposażenia zaplecza - przedmiar pozycje 341-358.

**Ad. 13 Zamawiający zamieści dodatkowo karty z parametrami wyposażenia meblowego.**

14. W przedmiarze budowlanym w poz. 305 jest zakup platformy dla niepełnosprawnych prosimy o podanie parametrów platformy.

**Ad. 14 Podstawowe parametry platformy dla niepełnosprawnych :**

- **Udźwig 225 kg**
- **Moc Prędkość podróżowania 500 W do 0,15 m/s**
- **Zasilanie 24V DC / 230V ~50Hz**
- **Wymiary platformy 1000x800**
- **Kąt nachylenia 0° – 47°**
- **Głośność poniżej 63dB**
- **Materiał stal nierdzewna**

15. Z jakiego materiału oraz jakich rozmiarów należy wykonać napisy na elewacji?

**Ad. 15 Napis przestrzenny. Do wyceny należy przyjąć napis przestrzenny składający się z liter 3D (do 40 szt. liter) Litery wykonane ze styroduru powlekanego warstwą PLEXI barwionej o grubości ścianki min. 3mm. Napis klejony do płyty elewacyjnej bezpośrednio klejem dwuskładnikowym poliuretanowym. Wymiar max. każdej z liter szer. 30 cm x wys. 90 cm x gr. 5cm**

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej załączników do SIWZ na stronie Zamawiającego lub na adres e-mailem: .....

**Ad. 16 Nie praktykujemy zamieszczania dokumentów w formie edytowalnej.**

17. W zapisach SIWZ Zamawiający zapisał żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonania zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców, prosimy o informację, czy jeśli nazwa podwykonawcy nie jest znana na etapie przygotowania oferty wystarczy wpisać jaką część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom.

**Ad. 17 Nie będziemy wymagali podawania nazw podwykonawców w takim przypadku - wystarczy wpisać jaką część zamówienia zamierzamy im powierzyć**

18. W dokumentach zamieszczonych wraz z SIWZ brak jest dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Prosimy o informacje, czy te branże nie wchodzą w zakres zadania lub prosimy udostępnić dokumentację elektryczną i teletechniczną.

**Ad. 18 Instalacje elektryczne zostały już zamieszczone natomiast teletechnika zostanie udostępniona niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta.**

19. J.w. lecz przedmiary instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

**Ad.19 Dokumenty zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta.**

20. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na nie kompletne dokumenty przekazane do ofertowania.

**Ad. 20 Zamawiający ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie.**

21. W związku z pobraniem z państwa strony Specyfikacji wraz z załącznikami dotyczącej ww. zamówienia zwracamy się z pytaniem: czy dysponują Państwo przedmiarem robót elektrycznych? Na stronie jest zamieszczona dokumentacja oraz specyfikacje techniczne, brak natomiast przedmiaru robót.

**Ad. 21 Przedmiary instalacji elektrycznej i teletechniki zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich otrzymaniu od projektanta**

22. Prosimy o podanie czy serwis wraz z materiałami eksploatacyjnymi elementów instalacji wentylacji w okresie udzielonej gwarancji będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli po stronie zamawiającego. To czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy z autoryzowanym serwisem producentów urządzeń

**Ad. 22 W okresie gwarancji usługi serwisowe i należą do obowiązków Wykonawcy**

23. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o izolację z wełny mineralnej dla kanałów wentylacyjnych według opisu z projektu

**Ad. 23 Informujemy, że dokonamy stosownej korekty w przedmiarach wentylacji**

24. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje koszt przedłużenia gwarancji

**Ad. 24 Zamawiający nie przewiduje takiej pozycji w przedmiarach**

25. Brak dokumentacji projektowej teletechnicznej. Wnosimy o uzupełnienie ogłoszenia o brakujący zakres wskazany w SIWZ w dziale III.\

**Ad.25 Dokumentacja teletechniczna zostanie udostępniona niezwłocznie po otrzymaniu jej od projektanta .**

26. Brak przedmiarów w zakresie robót elektrycznych. Wnosimy o uzupełnienie brakujących przedmiarów.

27. Brak przedmiarów w zakresie robót teletechnicznych. Wnosimy o uzupełnienie brakujących przedmiarów.

**Ad. 26 i 27 Przedmiary zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta**

28. Z uwagi na brak zamieszczenia kompletnej dokumentacji technicznej w dniu zamieszczenia ogłoszenia, czyli 02.10.2018 r. i ciągle uzupełnianie przez Zamawiającego braków, takich jak: projekt wykonawczy co, projekt budowlany wentylacji, przedmiar budowlany czy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych udostępniony dopiero w dniu 08.10.2018 r., wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dodatkowy czas niezbędny do jej przygotowania. Wnosimy o zmianę terminu na 23.10.2018 r. (podstawa: Art. 38, ust 6 Pzp).

**Ad 28 Decyzja o ewentualnej zmianie terminu zostanie podjęta w najbliższym czasie.**

29. Wnosimy o podanie jakie trzeba przyjąć parametry wody do nagrzewnic i temperaturę nawiewu?

**Ad. 29 Zastosowane nagrzewnice nie są przewidziane na doprowadzenie czynnika grzewczego. W związku z tym nie podano parametrów zasilania.**

**Przyjęto kurtyny wejściowe tzw. "zimne" działające na zasadzie wymuszonego strumienia powietrza wtórnego w pomieszczeniu w którym są zainstalowane. W załączeniu karta katalogowa kurtyn, patrz kurtyna WING C200.**

30. Z uwagi na brak danych wnosimy o podanie typu nagrzewnic.

**Ad.30 Załączone karty katalogowe produktów w SIWZ mają na celu określenie standardów wykończenia i jakości użytych materiałów dla wybranych produktów, które zostaną wbudowane na obiekcie. Załączone karty katalogowe czy specyfikacje zawierają wskazania konkretnych producentów i odnoszą się do konkretnych wyrobów. Wykonawca może na każdym etapie dokonać wyboru zakupu czy przyjąć do wyceny produkty innego producenta niż wskazywany z zachowaniem parametrów porównywalnych lub wyższych**

31. Z uwagi na zapisy w SIWZ – XVIII pkt 6 i 7, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe zapisy gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy:

..Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane w imieniu Beneficjenta i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy zapłaty gwarantowanych należności. W wezwaniu do zapłaty zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej gwarancji. Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta:

I. Do wezwania należy dołączyć:

*1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu:*

*a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonał lub nienależycie wykonał Kontrakt objęty niniejszą gwarancją oraz, że żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji.*

*b) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty.*

*2) w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek:*

*a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez Beneficjenta do usunięcia wad i usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji.*

*b) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty"*

**Ad. 31 Zamawiający nie przewiduje zmian w specyfikacji w tym zakresie**

32. Dotyczy SIWZ, rozdz. XVI pkt.3 - kryterium „Termin gwarancji”- 25 pkt. W

tym kryterium Zamawiający ustalił minimalny wymagany okres gwarancji jakości na 36 miesięcy nie ustalając maksymalnego okresu gwarancji jakości jaki będzie oceniany w tym

kryterium. To powoduje, że określony w SIWZ wzór obliczania punktacji za to kryterium spowoduje, że Zamawiający wystawia się na ryzyko konieczności wyboru oferty z okresem gwarancji nierealnie długim lub wykraczającym daleko poza rzeczywiste potrzeby Zamawiającego i może spowodować wybór oferty niekoniecznie z najniższą ceną - przy ustaleniu, że za wydłużony, bliżej nieokreślony okres gwarancji jakości, zostanie przyznane 25 pkt. Wykonawca szacuje, że podanie nierealnego, ale najdłuższego okresu gwarancji umożliwi złożenie oferty o ponad 7 mln brutto droższej, co i tak da najkorzystniejszą ofertę punktowo. Taka sytuacją jest też podstawa do "celowego blokowania przetargu". **Brak ograniczenia maksymalnego okresu gwarancji jakości w tym kryterium jest poważnym błędem Zamawiającego, dlatego wnosimy by Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji w zakresie tego kryterium i kierując się rzeczywistymi potrzebami określił maksymalny okres gwarancji jakości oraz sposób obliczania punktacji za to kryterium .**

#### **Ad. 32 Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji w tym zakresie**

33. **Dotyczy § 10 ust. 7 wzoru umowy.** Wykonawca wnosi, by Zamawiający doprecyzował jakie badania, o których mowa w tym zapisie, będą wykonywane na koszt Wykonawcy, jeśli Zamawiający tego zażąda.

#### **Ad. 33 Dotyczy wszelkich niezbędnych badań, które zdaniem Zamawiającego są niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zamówienia**

34. **Dotyczy §10 pkt. 10 wzoru umowy.** Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu z tego powodu, że w świetle obowiązujących przepisów prawa Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za braki i błędy dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiającego a wykonanej na zlecenie tegoż Zamawiającego przez projektanta. Również Wykonawca nie może być obciążany kosztami napraw urządzeń melioracyjnych nie ujawnionych w projekcie.

#### **Ad. 34 Nie przychylamy się do wniosku**

35. **Dotyczy §14 ust. 4,5,6 wzoru umowy.** Wykonawca wnosi o modyfikację tych zapisów umownych w ten sposób, by kary umowne określone we wskazanych

zapisach były naliczane od wartości umów zawartych z podwykonawcami a nie od wartości umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Ad. 35 Zamawiający nie zmienia wskazanych zapisów umownych.**

36. **Dotyczy w § 14 ust.3 wzoru umowy.** Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego/ art. 483 §1 k.c./ - postanowienia umowne wiążące obowiązek zapłaty kary umownej z niespełnieniem świadczenie pieniężnego w terminie są bezwzględnie nieważne. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu z wzoru umowy .

**Ad. 36 Nie uwzględniamy wniosku, gdyż kara nie dotyczy rozliczeń pieniężnych między stronami umowy.**

37. **Dotyczy § 16 wzoru umowy.** Należy wpisać kary umowne dla Zamawiającego: 0,2% sumy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 0,1% sumy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej, 10% wartości robót objętych umową za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, 0,2% sumy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru końcowego.

**Ad. 37 Nie uwzględniamy proponowanego zapisu.**

38. **Dotyczy wzoru umowy.** Zapis §12 ust. 1 i 2 wzoru umowy zawiera zapisy dotyczące okresu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, oraz wskazuje termin od którego liczy się termin gwarancji i rękojmi tj. liczony od dnia odbioru końcowego robót, W § 15 ust.1 wzoru umowy. Zamawiający ponownie zamieszcza zapis dotyczący okresu gwarancji jakości wpisując, iż liczony będzie od daty odbioru ostatecznego. Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem odbioru końcowego i pod pojęciem odbioru ostatecznego. Wnosimy ujednoczenie powyższych zapisów we wskazanych przepisach.

**Ad.38. Potwierdzamy słuszność uwagi i ujednoczamy zapis na „odbior końcowy”**

39. **Dotyczy §12 ust.1 wzoru umowy.** Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu umownego i wskazanie stałego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane np. przez określenie, iż okres rękojmi jest zgodny z przepisami kodeksu cywilnego. Kryterium oceny ofert jest bowiem tylko i wyłącznie gwarancja i tylko gwarancja może być wielkością zmienną.

**Ad. 39 Nie uwzględniamy proponowanego zapisu.**

40. **Dotyczy §15 wzoru umowy.** Wykonawca wnosi by Zamawiający dopisał w §15 wzoru



umowy zapis mówiący o terminach zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Ad. 40 Uważamy, że nie ma potrzeby powielania zapisów ustawy**

41. Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane napisy przestrzenne „ARENA” oraz „GRÓJEC”. Brak takich danych w dokumentacji.

**Ad. 41 Patrz odpowiedź na pyt. Nr 15**

42. Wnosimy o potwierdzenie, że przy naświetlach OWI należy wykonać barierki szklane, tak jak to jest pokazane na rys. A-4. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie 12 mb barierki.

**Ad. 42 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie**

43. Czy przy naświetlach na I piętrze (Nls, 07, 08, 09] należy montować barierki/poręcze? Jeśli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Ad. 43 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie**

44. Jeśli przy naświetlach na I piętrze należy montować elementy ochronne to czy to mają być poręcze, czy barierki? Wnosimy również o podanie jakiego typu i z jakim wypełnieniem - przeszklone czy nie?

**Ad.44 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie rozmieszczenie barierek przeszklonych pokazano w części graficznej projektu Architektury**

45. Wnosimy o potwierdzenie, że na schodach na ścianach należy zamontować poręcze w ilości 14,62 mb? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Ad. 45 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie**

46. Przedmiar budowlany zawiera w pozycji nr 106 ilość 0. Czy element w tej pozycji nie będzie wykonywany? Wnosimy o wyjaśnienie.

**Ad.46 Usunięto pozycje z przedmiaru**

47. Przedmiar zagospodarowania terenu zawiera w pozycji nr 25 ilość 0. Czy element w tej pozycji nie będzie wykonywany? Wnosimy o wyjaśnienie.

**Ad. 47 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie**

48. Załącznik do dokumentacji o nazwie "Zał. nr 15 Blacha falista" jest uszkodzony i nie otwiera się. Wnosimy o ponowne zamieszczenie poprawnego pliku.

**Ad. 48 Jeszcze raz zamieszczono załącznik.**

49. Z uwagi na brak danych w dokumentacji wnosimy o podanie typu blachy i rodzaju perforacji blachy perforowanej montowanej do sufitu na sali gimnastycznej.

**Ad.49 Według załącznika nr 15 „Blacha falista”**

50. W poz.141 przedmiaru budowlanego wnosimy o korektę (zwiększenie] ilości na 129,02m<sup>2</sup> z uwagi na zabudowę maskownicy z czterech stron płytą HPL.

**Ad.50 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie**

51. Z uwagi na warstwę gleb i nasypów niebudowlanych, która będzie zalegać pod posadzkami na gruncie zwracamy się z zapytaniem czy należy je usunąć oraz wymienić na inny grunt? Jeśli tak, należy zwiększyć ilość wykopów oraz zasypek w przedmiarze.

**Ad.51 Przewidziano w przedmiarze dostawę piasku na zasypki podposadzkowe z uwzględnieniem wymiany w dziale 4 „Zasypywanie fundamentów” oraz w dziale 5 „Podłoża pod posadzki parteru”**

52. W przedmiarze w pozycji 80-81 są ściany żelbetowe <sc-1, sc-2, sc-3, sc-4, sc-5> prosimy o zamieszczenie rysunków tych ścian.

**Ad. 52 Rysunki dotyczące ścian SC1- SC5 mają numery K-2 , K-3 oraz K-48 (przy czym ściany SC 2 nie wykonujemy świadomie nie usunięto jej z numeracji do wykonania pozostana SC- 1 i SC3-SC-5)**

53. Prosimy o podanie o wymiarów umywalek 7 i 5 stanowiskowych, ponieważ wymiary na rysunkach nie są podane.

**Ad. 53 Wymiary umywalek 7-io stanowiskowych wynoszą 500x50x30 cm**

**Wymiary umywalek 5-cio stanowiskowych wynoszą 375x50x30 cm**

54. Prosimy o zamieszczenie rysunków słupów trybun.

**Ad. 54 Rysunki słupów trybun mają numery K-41 , w zestawieniu stali podano jako wykonać 9 szt**

