



- 1 – Instalacja w sytemie TN–S
- 2 – Ochrona poprzez szybkie wył. zasilania przez:
 - wył. nadmiarowe
 - wył. różnicowoprądowe
- 3 – Przewody kabelkowe o izolacji 750V, (żo)