

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:
„Budowa Sali gimnastycznej przy w Grójcu”

PYTANIA UWAGI I ODPOWIEDZI

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczące w/w przetargu, na następujące pytanie: Z jakiego materiału należy wykonać napisy na budynku?

Ad. 1 Napis przestrzenny. Do wyceny należy przyjąć napis przestrzenny składający się z liter 3D (do 40 szt. liter) Litery wykonane ze styroduru powlekanego warstwą PLEXI barwionej o grubości ścianki min. 3mm.Napis klejony do płyty elewacyjnej bezpośrednio klejem dwuskładnikowym poliuretanowym. Wymiar max. każdej z liter szer. 30 cm x wys. 90 cm x gr. 5cm

2. Proszę o podanie szczegółów dotyczących platformy dla NPS w celu sporządzenia rzetelnej wyceny.

Ad. 2 Podstawowe parametry platformy dla niepełnosprawnych :

- **Udźwig 225 kg**
- **Moc Prędkość podróżowania 500 W do 0,15 m/s**
- **Zasilanie 24V DC / 230V ~50Hz**
- **Wymiary platformy 1000x800**
- **Kąt nachylenia 0° – 47°**
- **Głośność poniżej 63dB**
- **Materiał stal nierdzewna**