

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni”.

Pytanie 1:

Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny chodników, zjazdów, parkingów, jezdni oraz progów zwalniających?

Odpowiedź:

Chodniki i zjazdy- kostka typu holland.

Parkingi, jezdnia, progi zwalniające- kostka typu behaton.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z informacją zawartą w SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czyją własnością jest materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy poza destruktem bitumicznym.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił do organu Zarządzającego Ruchem o przedłużenie ważności stałej organizacji ruchu? Ponieważ załączona organizacja zgodnie z informacją zawartą w piśmie winna być wprowadzona do dnia 30.05.2018 r. Po tym terminie nastąpiła utrata jej ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpił.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie § 10 ust. 4 dot. stwierdzający konieczność wykonania i zatwierdzenia przez Wykonawcę stałej organizacji ruchu, która została już opracowana, zatwierdzona i załączona przez Zamawiającego do niniejszego przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownego wykreślenia w załączonym wzorze umowy.

Pytanie 6:

Czy na czas prowadzenia robót Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie ruchu całego odcinka drogi gminnej Osiedle Centrum?

Odpowiedź:

Nie. Roboty należy wykonać dwuetapowo.

Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju badań Zamawiający będzie wymagał w myśl § 10 ust 7 Umowy? Stwierdzenie, iż „Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową” jest zbyt ogólne i nie pozwala na rzetelne i poprawne ich uwzględnienie podczas wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał wykonania wyłącznie badań niezbędnych do potwierdzenia, że przedmiot umowy został wykonany należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną, określonych w SST.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu frezowania oraz ułożeniu warstw bitumicznych (dot. Osiedla Centrum) grubość warstw konstrukcyjnych będzie zgodna z wytycznymi zawartymi w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pólsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla klasy KR3? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Rękojmi.

Odpowiedź:

Niespełnienie warunku mrozoodporności w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy dla klasy KR3 nie zwalnia Wykonawcy od wykonania należycie nakładki (jednej lub kilku warstw bitumicznych) o grubości wynikającej z koniecznego wzmocnienia konstrukcji, zgodnie z SST oraz zastosowania materiałów odpowiedniej jakości.